

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11509**

Дата выдачи протокола « 11 » ДЕКАБРЯ 2017г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

**Пробы (образцы) направлены:** МУП «Вода Нижнегорья», РК, Нижнегорский район, п.Нижнегорский, пер.Гагарина, 10

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.12.17г. 15.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.12.17г. 16.40

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Цель отбора:** производственный контроль по договору

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Директор МУП «Вода Нижнегорья» Коротеев С.К., РК, Нижнегорский район, п.Нижнегорский, пер.Гагарина, 10

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** из скважины № 2769 с.Приречное, ул.Октябрьская

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.11509 – сб 2017г.

**Номер партии:**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

**бакпоказатели:** СанПин 2.1.4.1074-01; **сангигпоказатели:** ГОСТ 3351-74(п.2,3,5)

**Акт, протокол отбора пробы (образца) от:** 05.12.17г.

**Основание для отбора:** Договор № 6/13 от 23.01.2017 года.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Нагаевская Т.Ф. *Т.Ф.*  
помощник врача по общей гигиене

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.  
ФИО (Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CT86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца)


10.11509-с 2017

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 5491 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) вода питьевая\_централизованного водоснабжения, из распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке № 05.4064.16 )

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сr-Co)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 05.12.2017г.				Выдача результата (дата) 08.12.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:  
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: Пролетарская ул, д.10, сп. Советский, Советский район,  
Республика Крым, Россия, 297200


Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы(образца)


10.11509- Б 2017

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 10643 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о  
поверке/аттестации): Термостат ТС-80М-2 № 01.00119.17

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	Не более 50	Число образующих колонии бактерий вы 1мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
2	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	Число бактерий в 100мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
3	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	Число бактерий в 100мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
Проба (образец) поступила (дата, время ) 05.12.2017г 16 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата, время) 08.12.2017г 08 <sup>30</sup>	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				 Подпись	

Сокращения: ОМЧ-общее микробное число; ОКБ-общие колиформные бактерии; ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола помощник  
врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.11509 от 11.12.17

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11505**

Дата выдачи протокола « 11 » ДЕКАБРЯ 2017г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

**Пробы (образцы) направлены:** МУП «Вода Нижнегорья», РК, Нижнегорский район, п.Нижнегорский, пер.Гагарина, 10

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.12.17г. 14.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.12.17г. 16.40

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Цель отбора:** производственный контроль по договору

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Директор МУП «Вода Нижнегорья» Коротеев С.К., РК, Нижнегорский район, п.Нижнегорский, пер.Гагарина, 10

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** из скважины № 2798 в северо-восточной части с.Пены

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.11505– сб 2017г.

**Номер партии:**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

**бакпоказатели:** СанПин 2.1.4.1074-01

**сангигпоказатели:** ГОСТ 3351-74(п.2,3,5)

**Акт, протокол отбора пробы (образца) от:** 05.12.17г.

**Основание для отбора:** Договор № 6/13 от 23.01.2017 года.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца)

10.11505-с 2017


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 5487 пробы (образца) в журнале лаборатории:


Наименование пробы (образца) вода питьевая\_централизованного водоснабжения, из распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке № 05.4064.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0.58	1.5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 05.12.2017г.				Выдача результата (дата) 08.12.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67


Фактический адрес: Пролетарская ул, д.10, сп. Советский, Советский район,  
Республика Крым, Россия, 297200

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.


Код пробы(образца) 10.11505- Б 2017

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 10639 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о  
поверке/аттестации): Термостат ТС-80М-2 № 01.00119.17

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	Не более 50	Число образующих колонии бактерий вы 1мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
2	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	Число бактерий в 100мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
3	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	Число бактерий в 100мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 05.12.2017г 16 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата, время) 08.12.2017г 08 <sup>30</sup>	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				 Подпись	

Сокращения: ОМЧ-общее микробное число; ОКБ-общие колиформные бактерии; ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола помощник  
врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.11505 от 15.12.17

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11501**

Дата выдачи протокола «11» ДЕКАБРЯ 2017г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

**Пробы (образцы) направлены:** МУП «Вода Нижнегорья», РК, Нижнегорский район, п.Нижнегорский, пер.Гагарина, 10

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.12.17г. 13.10

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.12.17г. 14.30

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Цель отбора:** производственный контроль по договору

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Директор МУП «Вода Нижнегорья» Коротеев С.К., РК, Нижнегорский район, п.Нижнегорский, пер.Гагарина, 10

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** из скважины № 2768 расположена в 100 метрах южнее стадиона с.Жемчужина

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.11501 – сб 2017г.

**Номер партии:**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

**бакпоказатели:** СанПин 2.1.4.1074-01

**сангиппоказатели:** ГОСТ 3351-74(п.2,3,5)

**Акт, протокол отбора пробы (образца) от:** 05.12.17г.

**Основание для отбора:** Договор № 6/13 от 23.01.2017 года.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CT86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца)

10.11501-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 5483 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая\_централизованного водоснабжения, из распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01\_(свидетельство о поверке\_№ 05.4064.16\_)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 05.12.2017г.				Выдача результата (дата) 08.12.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 